

Сводная таблица замечаний и предложений по проекту постановления Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь «Об утверждении санитарных норм и правил», поступивших  
в ходе общественного обсуждения

№ п/п	Поступившие замечания и предложения по проекту постановления	Результат рассмотрения	Примечание
1	<p>Пункт 11. Въезды и выезды с территории, территория организации и прилегающая к периметру территория на расстоянии не менее 5 м должны содержаться в чистоте.</p> <p>Удалить или по-другому сформулировать «прилегающая к периметру территория на расстоянии не менее 5 м»</p> <p>При выполнении работ в черте города проходящие около ограждения строительного объекта недобросовестные жители (граждане) могут выкинуть (оставить) мусор (обертку, бутылку, пакет с мусором и т.п.) около ограждения. Генеральный подрядчик периодически очищает прилегающую территорию, но не может выделить отдельного человека для постоянного контроля и очистки.</p> <p>В процессе строительных работ неоднократно сталкивались с тем, что приходящие с проверкой представители ЦГиЭ находили около ограждения обертку или бутылку и привлекали к административной ответственности ответственное на строительном объекте должностное лицо.</p>	Не учтено.	Требования к содержанию территории объектов регламентируются так же постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания населенных пунктов» и иными нормативными правовыми актами, обязательными к применению.
2	<p>Пункт 17. Погрузочно-разгрузочные работы, связанные с перемещением грузов, должны производиться с помощью подъемно-транспортного оборудования, средств малой механизации.</p> <p>Действующим законодательством предусмотрено, что погрузочно-разгрузочные работы могут выполняться вручную с соблюдением предельных норм подъема и перемещения тяжестей.</p>	Учтено.	Редакция пункта 17: «17. Погрузочно-разгрузочные работы, связанные с перемещением грузов, должны производиться с помощью подъемно-транспортного оборудования, средств малой механизации или вручную с соблюдением предельных норм подъема и перемещения тяжестей.»

3	<p>Пункт 19. Оборудование должно содержаться в чистоте.</p> <p>Данный пункт запрещает какое-либо загрязнение оборудования в процессе работы. А это не представляется возможным. Оборудование очищается в конце рабочей смены (дня).</p> <p>Предлагаю заменить на уборку оборудования в конце смены (дня).</p>	Не учтено.	Пунктом 19 не предусмотрен запрет на использование оборудования, чтобы сохранить его в чистоте.
4	<p>Пункт 23. Уровни и параметры производственных факторов на рабочих местах не должны превышать установленных гигиенических нормативов.</p> <p>Не выполнимое требование. Например.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. При работе угловой шлифовальной машинки (болгарка) уровень звукового давления превышает установленный гигиеническим нормативом 80дБА. И ни одна болгарка не работает с меньшим уровнем шума.</li> <li>2. При выполнении сварочных работ ручной дуговой сваркой всегда есть превышение ультрафиолетового излучения выше норм установленных гигиеническим нормативом. Оно излучается из-за сварочной дуги и никогда от него (излучения) нельзя избавиться.</li> </ol> <p>Дополнить санитарные нормы и правила требованием обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.</p>	Не учтено.	<p>Гигиенические нормативы обязательны к применению в соответствии с действующим законодательством:</p> <p>Статья 13 Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</p> <p>Пункт 2 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства».</p>
5	<p>Пункт 32. В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, умывальные, душевые, туалеты, помещения для сушки спецодежды и обуви, помещения для обогрева и приема пищи.</p>	Не учтено.	Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями направлено на сохранение их здоровья в ходе осуществления трудовой

	<p>Вопрос разработчикам:</p> <p>1. Все эти помещения в полном объеме должны быть в наличии на строительном объекте?</p> <p>2. Допускается ли совмещение этих помещений в составе одного мобильного инвентарного здания (бытового вагончика, бытовки)?</p> <p>Предлагаю изложить пункт в следующей редакции:</p> <p>32. В состав санитарно-бытовых помещений могут входить гардеробные, умывальные, душевые, туалеты, помещения для сушки спецодежды и обуви, помещения для обогрева и приема пищи.</p>		<p>деятельности, что не предполагает исключение отдельных видов указанных помещений из перечня.</p> <p>Пунктами 37, 38 проекта постановления предусмотрена возможность объединения отдельных видов санитарно-бытовых помещений.</p>
6	<p>Пункт 34. Перед входом в санитарно-бытовые помещения должен быть предусмотрен тамбур. У входа предусматриваются устройства для очистки обуви и урны для сбора мусора.</p> <p>Т.к. в состав санитарно-бытовых помещений входит туалет, то и перед ним необходимо предусматривать тамбур, устройство для чистки обуви и урну?</p> <p>Зачем перед каждым санитарно-бытовым помещением устанавливать урну, когда она есть внутри их?</p>	Учтено частично.	<p>Редакция пункта 34:</p> <p>«34. Перед входом в санитарно-бытовые помещения должен быть предусмотрен тамбур. У входа предусматриваются устройства для очистки обуви и урны для сбора мусора.</p> <p>При использовании биотуалетов на территории организации допускается не предусматривать для них оборудование тамбура и устройства для очистки обуви.»</p>
7	<p>Пункт 36. Комната приема пищи оборудуется умывальником с подводкой холодной воды, нагревательными устройствами, холодильником, мебелью.</p> <p>Что понимается под «с подводкой холодной воды»? Трубопровод? Как это можно выполнить на строительном объекте, который может находиться не в черте населенного пункта.</p>	Не учтено.	<p>Подводка холодной воды связана с конструктивными особенностями умывальника и возможность наполнения его водой.</p>
8	<p>Пункт 37. ... Помещение для обогрева работников должно быть оборудовано столом, скамьей для сидения, вешалкой для верхней одежды, умывальником.</p> <p>Заменить «скамьей для сидения» на «мебелью для сидения».</p>	Учтено.	<p>Редакция пункта 37:</p> <p>«37. Помещения для отдыха и обогрева допускается объединять с комнатой приема пищи. Помещение для обогрева</p>

			работников должно быть оборудовано столом, мебелью для сидения (скамьи, стулья), вешалкой для верхней одежды, умывальником.»
9	<p>Пункт 38. В организации при количестве работников в наиболее многочисленной смене до 10 человек допускается совмещение мест приема пищи с гардеробным помещением. Помещение должно быть оборудовано столом для приема пищи с покрытием, устойчивым к воздействию моющих средств.</p> <p>На строительных объектах гардероб, комната обогрева и прием пищи находится в одном мобильном инвентарном здании (бытовка, вагончик).</p> <p>Когда строительный объект стеснен прилегающими зданиями (строительство в существующей застройке города) нет возможности установить большое количество санитарно-бытовых помещений. Пожарные нормы требуют группировать их в небольшие группы и соблюдать противопожарные разрывы. Поэтому на практике бытовки совмещают одновременно несколько функций.</p> <p>Предлагаю, убрать ограничение в количестве человек и расширить виды санитарно-бытовых помещений, которые можно совмещать.</p>	Не учтено.	Исключение количества работников из текста может стать предпосылкой к нарушению условий труда работников и правил охраны труда в связи с тем, что при планировании количества необходимых организации санитарно-бытовых помещений не будет учитываться общее количество работников.
10	<p>Пункт 39. Помещения для сушки специальной одежды и обуви должны располагаться смежно с гардеробными и оборудоваться системами механической вытяжной вентиляции.</p> <p>На некоторых строительных объектах помещения для сушки специальной одежды и обуви располагаются в отдельных бытовках. Вентиляция может не справиться с удалением «ароматов» рабочей обуви.</p> <p>Предлагаю изложить в следующей редакции: 39. Помещения для сушки специальной одежды и обуви</p>	Не учтено.	Помещения для сушки специальной одежды и обуви размещаются смежно с гардеробными для обеспечения необходимого доступа работников к одежде и обуви.

	оборудуются системами механической вытяжной вентиляции.		
11	<p>Пункт 41. Туалеты (биотуалеты) должны содержаться в исправном состоянии и чистоте, а также в целях создания условий для соблюдения правил личной гигиены обеспечиваться водой, косметическими моющими средствами, туалетной бумагой, урнами для сбора мусора.</p> <p>Что такое «косметическое моющее средство»?</p> <p>Биотуалеты на строительных объектах тоже должны быть обеспечены водой, косметическими моющими средствами, урнами для сбора мусора?</p>	Не учтено.	<p>Термин «косметическое моющее средство» используется в соответствии с положения Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».</p> <p>Использование биотуалетов не должно ухудшать условия для соблюдения работниками личной гигиены.</p>
12	<p>Пункт 47. При перемещении и подаче кирпича, мелких блоков и других строительных материалов, изделий и конструкций на рабочие места с применением грузоподъемных средств должны применяться поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства.</p> <p>Министерство здравоохранения не может устанавливать требования к перемещению грузов кранами. Тем более противоречащее с требованиями промышленной безопасности.</p> <p>Цитата</p> <p>перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в специально для этого предназначенной таре, при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов. Подъем кирпича и других грузов на поддонах без ограждения разрешается производить при погрузке и разгрузке (на землю) транспортных средств;</p> <p>Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 66 «Об утверждении правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов»</p>	Не учтено.	<p>Содержание пункта 47 не противоречит постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 66 «Об утверждении правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов».</p>

13	<p>Пункт 49. Приготовление рабочих составов красок, а также других материалов, применяемых в процессе подготовки поверхности для окрашивания, должно осуществляться на специальных установках при включенной вентиляции. Переливание готовых композиций красок в неустановленных местах не допускается.</p> <p>Это распространяется на все типы красок? Даже вододисперсионные, которые безвредны для организма?</p>	Не учтено.	Требование распространяется на все типы красок.
14	<p>Пункт 52. Штукатурные работы в условиях строительного производства должны быть механизированы с использованием штукатурных станций, затирочных машин, подъемных устройств.</p> <p>Не выполнимое требование Цитата строительное производство - совокупность производственных процессов, выполняемых непосредственно на строительной площадке, включая строительно-монтажные и специальные работы, в подготовительный и основной периоды строительства; На строительном объекте большинство штукатурных работ производится вручную. Не всегда есть возможность применять механизацию штукатурных работ ввиду стесненных условий работы.</p>	Учтено.	<p>Редакция пункта 52: «52. Штукатурные работы в условиях строительного производства должны быть механизированы с использованием штукатурных станций, затирочных машин, подъемных устройств. В случае если штукатурные работы проводятся в условиях, не позволяющих использовать специальное оборудование, допускается их проведение ручным способом.»</p>
15	<p>Пункт 62. Сварка изделий средних и малых размеров на строительной площадке должна производиться в отдельном и оборудованном системой вентиляции помещении.</p> <p>Невыполнимое требование Сварка производится по всей территории строительной площадки. Например, монтаж трубопровода отопления, водопровода, пожаротушения и т.п. Она осуществляется только по месту установки, а не в отдельных помещениях.</p>	Не учтено.	Требования пункта 62 распространяются только на изделия средних и малых размеров, которые возможно переместить в отдельное помещение для проведения сварочных работ.