

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

замечаний и (или) предложений, рассмотренных в ходе публичного обсуждения проекта нормативного правового акта

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2018 г. № 914» (специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения)

Структурный элемент проекта нормативного правового акта	Содержание замечаний и (или) предложений	Результат рассмотрения замечаний и (или) предложений	
		Обоснование (в случае неучета)	Редакция (в случае учета)
В целом по проекту	Проекты ЗСО разрабатываются и подлежат экспертизе после завершения строительства источников водоснабжения. Проекты ЗСО до их утверждения местными исполнительными и распорядительными органами проходят государственную санитарно-гигиеническую экспертизу в соответствии с законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза проектов ЗСО осуществляется после завершения строительства источников водоснабжения.	Не учтено. Действующая формулировка является достаточной.	
Приложение 1, пункт 3	Результаты лабораторных исследований (испытаний) воды должны быть представлены в количестве не менее одной пробы (за какой период, по состоянию на дату разработки проекта ЗСО?) на каждый источник водоснабжения по показателям, указанным в таблице 4 гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» (для поверхностных источников водоснабжения) или в таблицах 1, гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды» (для подземных источников водоснабжения).	Не учтено. В информации не содержится конкретных предложений по проекту нормативного правового акта.	
Глава 15 Пункт 44	В данном пункте указано, что программы производственного контроля разрабатываются и утверждаются субъектами хозяйствования, эксплуатирующими системы питьевого водоснабжения, водоматы. Соответственно и производственный	Не учтено. В пункте 52 указано, что производственный	

	<p>контроль, включающий в себя отбор проб воды и проведение лабораторных исследований (испытаний) на соответствие воды гигиеническим нормативам осуществляют субъекты хозяйствования, эксплуатирующие системы питьевого водоснабжения и водоматы. Необходимо конкретизировать понятие "эксплуатирующие", так как некоторые центры гигиены и эпидемиологии настаивают на том, что аптека подходит под данный термин и обязана осуществлять отбор проб воды и проведение лабораторных исследований (испытаний) на соответствие воды гигиеническим нормативам. При этом аптека использует воду из централизованного источника водоснабжения, как впрочем и центр гигиены и эпидемиологии, и иные организации.....</p>	<p>контроль питьевой воды в точках водоразбора внутренних водопроводных сетей, если иное не определено актами законодательства, осуществляется организациями, эксплуатирующими эти водопроводные сети.</p>	
--	--	--	--